



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБ»**

почтовый адрес: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны,
ул. Тойменка, д.8е, корп.1

ИНН 4307020572 КПП 430701001 ОГРН 1204300008296
Телефон\факс 8(83334) 6-23-52, Email: info@teplosnabvp.ru

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Технической комиссии по определению возможности подключения
к сетям отопления (горячего водоснабжения)

«01» июля 2021 года

г. Вятские Поляны

Председатель комиссии: главный инженер
Члены комиссии: инженер

- А.М. Хазиахметов
- Г.В. Титоренко

Заявитель (представитель заявителя): Администрация города Вятские Поляны (Управление по
делам муниципальной собственности)

(отметка о приглашении заявителя)

Григорьева О.В., г. Вятские Поляны, мрн. Центральный, д.5, тел. (83334) 7-70-20
(Фамилия, Имя, Отчество, адрес, контактный телефон)

Основание:

Письмо №1/9-02-135 от «24» апреля 2021 г. «О выдаче технических условий» на подключение
проектируемого административно – офисного здания: г. Вятские Поляны, ул. Ленина, кадастр.
номер участка 43:41:000042:1239

По итогам комиссии принято решение:

1. По теме совещания выступили все присутствующие. После рассмотрения представленных
Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1.1 Точка подключения к системе отопления (горячего водоснабжения) определена:
Дан ответ (письмо № 01-1/3-419 от 01.07.2021 г.) об отказе в выдаче технических условий,
подключение к тепловым сетям ООО «Теплоснаб», планируемого административно – офисного
здания, в данной зоне застройки, не представляется возможным из-за недостаточной
(ограниченной) пропускной способности тепловых сетей Ду 426 мм.

Главный инженер

Инженер

А.М. Хазиахметов

Г.В. Титоренко